

АКТ
о проведении пожарно-профилактической работы
«ОГПС Кингисеппского района»

«02» июня 2023 года

Организация:

ЛОГБУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат», г. Кингисепп, мкр. Лесобиржа,
ул. Школьная д.30

Характеристика объекта:

Здание имеет 2 этажа, центральный вход 1

Подвал - имеется вход с улицы, не закл. закрыт на ключ.

Чердак отсутствует

Забор: металлический по всей территории

Въездные ворота: 3 калитки 2

Пожарные гидранты: 1ПГ-26м..

Расстояние до ближайшей пожарной части № 124 – 9,0 км...

Мною, инструктором противопожарной профилактики пожарной части

Государственной противопожарной службы, пожарной части № 126 «ОГПС

Кингисеппского района» О.С. Великановой, совместно с заместителем

директора по АХР А.Н. Сажинной.

В период с «02» июня 2023 г. по «05 июня 2023 г. проведено:

Мероприятие по пожарной пропаганде:

«Пожарная безопасность на объектах образования».

Проведены беседы с работниками о правилах пожарной безопасности на темы:

- «Действия в случае возникновения пожара».
- «Меры пожарной безопасности в быту».
- «Первичные средства пожаротушения, как ими пользоваться».
- «Возможные причины пожаров и условия для их возникновения».
- «Изучение плана эвакуации, как им пользоваться».
- «Пожарная опасность электрооборудования и противопожарные мероприятия при его эксплуатации».
- «Соблюдение противопожарного режима в организациях».
- «Организация противопожарных мероприятий на объектах социальной сферы».

«Фото и видео проведенного мероприятия может быть использовано в общественных интересах, согласно ГК РФ, Статья 152.1. Охрана изображения гражданина».

Мероприятие по профилактике пожаров:

с целью исключения возможности возникновения пожаров и их последствий проведено наблюдение:

1. За содержанием путей эвакуации, эвакуационных выходов.

- В здании имеется 6 эвакуационных выходов, которые ведут к беспрепятственному выходу людей из здания на улицу.
- Разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые размещены на видных местах (Пункт 5 ППР), выполнены на основе фотолюминесцентных материалов согласно (ГОСТ Р 12.2.143-2009 6.2.7).
- Объект защиты обеспечен наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. (Пункт 36 ППР)
- Эвакуационное освещение находится в круглосуточном режиме работы, автоматически включаются при прекращении электропитания рабочего освещения. (Пункт 37 ППР)
- На путях эвакуации и эвакуационных выходах не размещена мебель, оборудование и другие предметы. (Пункт 16 ППР).
- Устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии. Не допускается установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств). (Пункт 14 ППР);
- Обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. (Пункт 14 ППР);
- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Пункт 26 ППР)
- На объекте защиты: чердаки, технические, подвальные и другие технические помещения не используются для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности (Пункт 16 ППР п.п. Б).
- на лестничных клетках и других подсобных помещениях, под лестничными маршами и площадками не хранятся вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов. (Пункт 16 ППР п.п.К).
- На путях эвакуации и аварийных выходах не размещены мебель и предметы. (Пункт 27 ППР)

2. За средствами обнаружения возгорания и оповещения людей о пожаре.

- Система автоматической пожарной сигнализации в исправном состоянии, ведется журнал регистрации планово-технического обслуживания установок АПС (Пункт 54 ППР)
- Вывод дублирующего сигнала от АПС в пожарное подразделение.

3. За наличием первичных средств пожаротушения.

- Объект защиты обеспечен первичными средствами пожаротушения (ОП(5)-24шт., (ОУ(4)-2шт., по нормам согласно разделу XIX и приложениям №1 и 2 ППР. Также обеспечено соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (Пункт 60 ППР).
- Огнетушители расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений (Пункт 409 ППР)
- Объект защиты обеспечен наличием исправных ручных электрических фонарей (1 фонарь на каждого дежурного) и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (1 СИЗОД на каждого дежурного). Обеспечена проверка (1 раз в год) СИЗОД на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Пункт 30 ППР)
- Обеспечена укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода, исправным пожарным рукавом, ручным пожарным стволом и пожарным запорным клапаном. (Пункт 50 ППР).
- Наружный водопровод противопожарного водоснабжения находится в исправном состоянии. (Пункт 48 ППР)

4. За наличием документов о состоянии пожарной безопасности объекта защиты.

Получены документы и сведения о состоянии пожарной безопасности объекта защиты:

- Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность (Пункт 4 ППР)
- Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте (Пункт 2 ППР)
- Журнал о прохождении инструктажей по пожарной безопасности (Пункт 3 ППР)
- Инструкция о порядке действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты (Пункт 56 ППР)
- Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара (с массовым пребыванием) (Пункт 9 ППР)
- Журнал учета наличия, периодических осмотров и сроков перезарядки огнетушителей (Пункт 60 ППР)
- Журнал о проведении технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления эвакуацией, огнезадерживающих клапанов, автоматики противодымной вентиляции, кранов системы внутреннего противопожарного водопровода, с ежемесячными отметками о проведении ТО (Пункт 54 ППР)
- Акт о перекатке пожарных рукавов (Пункт 50 ППР)
- Журнал о проведении технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, автоматики огнезадерживающих клапанов, автоматики противодымной вентиляции, кранов системы внутреннего противопожарного водопровода с ежемесячными отметками о проведении ТО и копии лицензий на право проведения работ (Пункт 54 ППР)

По итогам проведения мероприятия по профилактике пожаров предлагаем Вам обратить внимание на выполнение следующих неотложных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности:

- Огнетушители расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (Пункт 409 ППР)

По окончании мероприятия вручены:

Информационные листовки «Пожарная безопасность в жилом фонде» в кол-ве: 50 шт.(спис.) Оформила информационный стенд: 1 шт.

Проведены беседы 2, охват персонал 17,

Возрастная аудитория 18+, итого человек 17

Подписи лиц, участвующих в мероприятии:

Инструктор противопожарной профилактики пожарной части Государственной противопожарной службы, пожарной части № 126 «ОГПС Кингисеппского района» Великанова О.С.

«05» июня 2023 года

Заместитель директора по АХР Сажина А.Н.

«05» июня 2023 года

Директор ЛОГБУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат» Пименова И.Ю.

«05» июня 2023 года



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597628

Владелец Пименова Инна Юрьевна

Действителен с 01.03.2023 по 29.02.2024