



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Кингисеппского района**

ул. Октябрьская, д. 11, г. Кингисепп,  
Ленинградская область, 188480  
тел./факс: (81375) 2-47-95, e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru  
«Единый телефон доверия»: (812) 579-99-99  
24.06.2019 № 1473-2-18-85

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Вход. № 172  
«04» 07 2019 г.

Государственное казенное  
общеобразовательное учреждение  
Ленинградской области  
"Лесобиржская школа-интернат,  
реализующая адаптированные  
образовательные программы"  
директору Пименовой И.Ю.

**Предостережение  
о недопустимости нарушения обязательных требований**

В период с 11 ч. 00 мин. «24» июня по 12 ч. 00 мин. «24» июня 2019 г. проведена предварительная проверка информации, поступившей от ОГПС Кингисеппского района о 3 ложных срабатываниях систем автоматической противопожарной защиты 06.06.2019г., а также о 3 ложных срабатываниях систем автоматической противопожарной защиты 09.06.2019г. Таким образом, установлено, что в ГКОУЛО "Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы"

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю, без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

выявлены нарушения обязательных требований нормативных документов по пожарной безопасности и нормативных документов, содержащих требования по пожарной безопасности (в части их касающиеся) – Правила противопожарного режима в РФ – ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года п. 61,

а именно:

– Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.

(выявленные нарушения обязательных требований, наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

**ПРЕДОСТЕРЕГАЮ**

ГКОУЛО "Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы" Пименову И.Ю.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомερных действий, нарушение обязательных требований)

**ПРЕДЛАГАЮ**

1. Обеспечить исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации

2. О принятых мерах просим Вас сообщить в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района шестидесятидневный срок с момента получения данного предостережения.

Заместитель начальника отдела  
надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Кингисеппского района

\_\_\_\_\_ (должность начальника органа ГПН)



\_\_\_\_\_ А.В. Баташев  
(Ф.И.О)

М.П.

“ 24 ” июня 20 19 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Пименова Инна Юрьевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022