

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области**  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в  
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах**  
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20; тел.: 8(275) 2-09-96 факс: 8(275) 2-09-96  
E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.09.2021 г. № 52

г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20  
(место выдачи предписания)

Мною, начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах, Главным государственным санитарным врачом по Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам Ленинградской области Мурсаловым М.Н. при проведении плановой выездной проверки

*(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)*

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «09» сентября 2021г. № 47-01-130-21

в отношении ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа - интернат»

Юридический адрес: 188455 Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, мкр. Лесобиржа, ул. Школьная, д. 30

Место нахождения: 188455 Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, мкр. Лесобиржа, ул. Школьная, д. 30

ИНН 4707014767 ОГРН 1024701427222

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

При осмотре помещений школы 14.09.2021г. в 12 часов 30 минут выявлено:

1. Помещения интерната размещены в основном здании школы, в самостоятельный блок с отдельным входом они не выделены, что является нарушением требований пункта 3.4.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В спальнях помещений интерната установлены двухъярусные кровати, что является нарушением требований пункта 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В спальнях помещениях не соблюдается норматив площади на 1 проживающего, не соблюдаются минимальные разрывы при расстановке кроватей, что является нарушением требований, указанных в таблице 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
4. На 2 этаже школы для детей оборудован один туалет, что является нарушением пункта 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Количество санитарных приборов (унитазы и раковины) в санузлах для детей не соответствует нормам, что является нарушением требований, указанных в таблице 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Помещения изолятора на момент проверки используются для размещения учебных кабинетов, изолятор не оборудован, что является нарушением требований пункта 175 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7. На полу, стенах и потолках спортивного зала имеются дефекты внутренней отделки, трещины и отслоение краски, что является нарушением пунктов 2.5.2. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа - интернат»

по адресу: 188455 Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, мкр. Лесобиржа, ул. Школьная, д. 30.

1. Обеспечить условия проживания воспитанников интерната в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.4.8, 3.4.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; таблицы 6.1 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до 01.09.2024г.

2. Оборудовать отдельные туалеты для мальчиков и девочек на каждом этаже школы в соответствии с требованиями пунктов 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.09.2024г.

3. Обеспечить количество санитарных приборов (унитазы и раковины) в санузлах для детей в соответствии нормами, указанными в таблице 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до 01.09.2024г.

4. Оборудовать изолятор для временной изоляции заболевших детей в соответствии с требованиями пункта 175 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в срок до 01.09.2024г.

5. Устранить дефекты внутренней отделки пола, стен и потолка спортивного зала в соответствии с требованиями пункта 2.5.2. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.09.2022 года.

*(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)*

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа - интернат» Пименову И.Ю.

*(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)*


Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах по адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20, в срок до 15 августа 2022 года; 15 августа 2024 года.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ленинградской области в  
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
Главный государственный санитарный врач по  
Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам



Мурсалов М.Н.

Предписание № 52 от 24.09.2021г. получил 24 сентября 2021 г.  
Директор ГБОУ ЛО «Лесобиржская школа - интернат» Пименова И.Ю.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Пименова Инна Юрьевна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022